



제 202200131 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명 : 김창언
상 호 : (주)한국에스브이
사업장주소 : 부산광역시 사상구 학장로169번길 92 (학장동)


「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제1항·제10항 및 제37조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조 제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 가스관선택밸브
2. 형 식 자동개방형, 호칭(25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150), 피스톤릴리스 방식, 사용압력 3.0 MPa~9.51 MPa
3. 형식승인번호 선22-2
4. 조 건
5. 비 고

2022 년 02 월 15 일



한국소방산업기술원



원본대조필

KFI

제 202200132 호

형식승인서

신청인 성명: 김창언
상호: (주)한국에스브이
사업장주소: 부산광역시 사상구 학장로 169번길 92 (학장동)


「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제1항·제10항 및 제37조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조 제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품명 가스관선택밸브
2. 형식 자동개방형, 호칭(25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150), 피스톤릴리스 방식, 사용압력 3.0 MPa~6.08 MPa
3. 형식승인번호 선22-3
4. 조건
5. 비고

2022 년 02 월 15 일



한국소방산업기술원



KFI

원본대조필

KFI

제 202200333 호

형식승인서

신청인 성명: 김창언
상호: (주)한국에스브이
사업장주소: 부산광역시 사상구 학장로 169번길 92 (학장동)

「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제1항·제10항 및 제37조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조 제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품명 가스관선택밸브
2. 형식 자동개방형, 호칭통합(25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A), 피스톤릴리스 방식, 사용압력 1.0 MPa ~ 9.51 MPa
3. 형식승인번호 선22-6
4. 조 건
5. 비 고

2022 년 04 월 26 일



한국소방산업기술원



원본대조필



제 202200334 호

형 식 승 인 서

신청인 성 명 : 김창언
 상 호 : (주)한국에스브이
 사업장주소 : 부산광역시 사상구 학장로 169번길 92 (학장동)


「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제36조제1항·제10항 및 제37조제1항 및 「소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙」 제8조·제9조 제3항에 따라 다음과 같이 소방용품의 형식을 승인합니다.

1. 품 명 가스관선택밸브
2. 형 식 자동개방형, 호칭통합(25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 100A, 125A, 150A), 피스톤릴리스 방식, 사용압력 1.0 MPa ~ 6.08 MPa
3. 형식승인번호 선22-7
4. 조 건
5. 비 고

2022 년 04 월 26 일



한국소방산업기술원



원본대조필